Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

Akkreditierung Austria 0240 ISO/IEC 17025

EINGELANGT
am 21. Nov. 2019
Gemeinde Dorfstetten
4392

AGES

Gemeinde Dorfstetten
Forstamt 82
4392 Dorfstetten

Datum: 19.11.2019
Kontakt: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer
Tel.: +43(0)5 0555 41610
Fax: +43 50 555 41119
E-Mail: birgit.huemer@ages.at
Dok. Nr.: D-17542160

PRÜFBERICHT

Dieser Prüfbericht gilt nur für den/die Untersuchungsgegenstand/-gegenstände der gegenständlichen Auftragsnummer. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 19139075

Kundennummer:	6203947
Datum des Auftrages:	12.11.2019
Rechnungsempfänger:	Gemeinde Dorfstetten, Forstamt 82, 4392 Dorfstetten
Prüfbericht ergeht an:	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
	Amt der Niederösterreichischen Landesregierung **/ Datei über Schnittstelle**
	Gemeinde Dorfstetten
	Gemeinde Dorfstetten

Probenummer: 19139075-001

Probe eingelangt am:	12.11.2019
Probenart:	Privatprobe
Untersuchungsgegenstand:	Trinkwasser
Kategorie / Matrix:	nicht desinfiziertes TW
Auftragsgrund:	Bakteriologische Untersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag:	nicht desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang:	laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:	**WVA Dorfstetten, GS2-WB-500/006**
Anlagen-Id:	WB-500
Probenahmestelle:	**Ortsnetz Dorfstetten, Bereich Zentrum, Gemeindeamt**
Probestellen-Nr.:	**028362**
Probenehmer:	Alfred MÜLLER
Probenahmedatum:	11.11.2019

Probenahmedatum:	11.11.2019
Probenahme durch:	AGES
im Auftrag des Instituts:	Ja
Probenehmer:	Alfred MÜLLER
Witterung bei der Probenahme:	bewölkt
Lufttemperatur (°C):	3,0

Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

Untersuchung von-bis: 12.11.2019 - 19.11.2019

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Untersuchungsumfang			
Untersuchungsumfang	X - Spezialuntersuchungen		1
Herkunft des Trinkwasser	Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser.		1
Rückschluss auf Beschaffenheit beim Verbraucher	Diese Untersuchung lässt einen Rückschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu.		1
Rückschluss auf Grundwasserbeschaffenheit	Diese Untersuchung lässt einen Rückschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu.		1
Angewendete Wasseraufbereitungsverfahren	keine Wasseraufbereitung		1
Verteilte Wassermenge	50,0 m³/d		1
Versorgungsumfang	Gemeindewasserversorgung		1
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage			
Feststellungen	Das Leitungsnetz wurde gespült.		1

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Mikrobiologische Parameter						
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	13	max. 100		KBE/ml		2
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	0	max. 20		KBE/ml		2
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml		3
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml		3
Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml		4

Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW ..... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW ..... Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])
n.a. ... nicht auswertbar
N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1.) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges

2.) Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen gemäß EN ISO 6222:1999
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999, Dok.Code: 10643

3.) Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien nach EN ISO 9308-1:2014
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649

4.) Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Verfahren durch Membranfiltration gemäß EN ISO 7899-2:2000
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer e.h.

----- Ende des Prüfberichts -----

Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

GUTACHTEN

Das Wasser **ENTSPRICHT** im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkung:
Bei vorliegender Probe handelt es sich um eine bakteriologische Kontrolluntersuchung zu folgenden Befunden:
- Prüfbericht vom 18.09.2019 mit der Auftragsnr.: 19111572
- Prüfbericht vom 12.08.2019 mit der Auftragsnr.: 19093741
- Inspektionsbericht vom 16.07.2019 mit der Auftragsnr.: 19080863

Gem. Angaben des Betreibers wurde als Maßnahme zur Wiederherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität das Leitungsnetz gespült.

Gutachterin:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer

Signaturwert	VLT9qqhL23rUGKwggUMwhKJ6wLuuQwGgNBkzhBCNGHeoHsk2JsMEwNsZ67DbU09Tr0E9by4P2yM+TvIde7SGXCnJ4UUi1QEjZmEX1Zybfb/7+9JcFXZJmr103wBHQfvQebNumZDX39DpWDRLAA6g5OLVlZwDqmN0u9wI9WHbFnhUW0DA0kmAXqMAeIQ9mmjngneMBGKkHoAKe9gh11ymT2TQNfRr8rKfoT7z8lVNhOHYAjiqgGIwaogTOQyUZHVHJMbrrZ54F450ih3Odmtk9uvVhV9XmeO3rp0SAhc9ClSCAU5HWTXNJgFUgmk26rw4+LdvntewZHEusOOTK9r/VQ==	
	Unterzeichner	EMAIL=hans.radowan@ages.at,serialNumber=203308992429,CN=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,OU=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,O=AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2019-11-19T07:31:38Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	1374133028
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at	